

# CERTIFICAT

VALIDATION DE PERFORMANCES D'EOLIS AIR MANAGER (NATÉOSANTÉ)  
SUR LE TRAITEMENT DU FORMALDÉHYDE ET DU BENZÈNE  
EN RÉFÉRENCE AUX NORMES XP B44-200 ET XP B44-013

ESSAIS RÉALISÉS PAR LE LABORATOIRE TIPEE D'UNE SOLUTION D'ÉPURATION DE L'AIR DANS LE CADRE DE LA RÉGLEMENTATION LIÉE À LA SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (DÉCRET N°2015-1926)

Après 15 minutes de fonctionnement de l'épurateur EOLIS AIR MANAGER en chambre d'essais d'1 m<sup>3</sup>, la concentration de 40,1 µg/m<sup>3</sup> en **FORMALDÉHYDE (FORMOL)** est **divisée par 5** et devient **inférieure à la Valeur Guide d'Air Intérieur visée au 1<sup>er</sup> janvier 2023** (10 µg/m<sup>3</sup>).

Après 15 minutes de fonctionnement de l'épurateur EOLIS AIR MANAGER en chambre d'essais d'1 m<sup>3</sup>, la concentration de 31,1 µg/m<sup>3</sup> en **BENZÈNE** est **divisée par 7** et devient **inférieure à la Valeur Guide d'Air Intérieur déterminée au 1<sup>er</sup> janvier 2016** (2 µg/m<sup>3</sup>) après 1 heure.

DATE :

21/06/2023



SIGNATURE LABORATOIRE TIPEE

**SAS TIPEE**

8 Rue Isabelle Autissier

17140 LAGORD

SIREN: 819 124 900